



Согласовано:  
Председатель  
трудового коллектива  
МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»  
 З.П.Неронова  
12.02.2024 г.


Утверждаю:  
директор  
МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»  
Приказ № 69 от 12.02.2024 г.  
Л.В.Борисенко 



**Перечень  
работ, выполняемых по нарядам в электроустановках до 1000В**

№ п.п.	Наименование работ	Ссылка на пункт МПОТ(ПБ)ЭЭ	Примечание
1	Работы на сборных шинах распределительных устройств (далее-РУ) и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины	П.7.1-9	Не менее 2-х человек, один с III группой
2	Работа на отключенном электродвигателе или приводимом им в движение механизме, связанная с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям	П.27.1	Не менее 2-х человек, один с III группой
3	Работа по одному наряду на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатах, технологических линиях	П.69. п.27.1	Не менее 2-х человек, один с III группой
4	Перекладка кабеля, находящегося под напряжением	П.14.232	Отв.-й руководитель V гр., производитель работ IV гр.,
5	Работы по перетяжке и замене проводов на линиях до 1000В	П.38.20	Не менее 2-х человек, один с IV гр.
6	Работа на линиях электропередач под напряжением 0,38КВ без снятия напряжения	П.38.28	Не менее 2-х человек, один с IV гр.
7	Работа во вторичных цепях и устройствах РЗ, электроавтоматики и т.п., если они расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части выше 1000В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующие ограждения	П.42.1	Производитель работ с IV гр., член бригады с III группой
8	Работы в устройствах тепловой автоматики, средствах дистанционного управления и сигнализации, требующие изменения технологической схемы или режима работы оборудования	П.43.1	Производитель работ с IV гр., член бригады с III группой
9	Работы на сетях уличного освещения находящихся под наведенным напряжением	П.38.21	Производитель работ с IV гр., член бригады с III группой

Заведующий хозяйством,  
 Ответственный за электрохозяйство \_\_\_\_\_



Ю.А.Половников